



„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00zł
☎ 85 710-17-19, 710-21-53 📠 85 710-17-19 @ biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl
PKO BP S.A. Oddział Czarna Białostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Białostocka, dnia 02.06.2022r.

Burmistrz Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14 A

16-020 Czarna Białostocka
w imieniu którego występuje
Robert Żyliński
ul. Ukośna 22c/3
15-836 Białystok

Znak pisma: ZWK/...../2022/MS

Dotyczy: pisma z dnia (data wpływu 25.05.2022r.)

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. po analizie „Planu sytuacyjnego” os. Tartaczno (po zmianach) akceptuje proponowany przebieg trasy sieci wodociągowej w ul. Kosińskiego. Do przebudowy sieci stosować rury DN110 PE100 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub kształtkami elektrooporowymi. Istniejące przyłącza wodociągowe (do działek 865/13 i 865/14) przełączyć do nowo projektowanej sieci wodociągowej. Włączenie przyłączy do sieci wodociągowej wykonać za pomocą elektrooporowych trójników siodłowych. Przy trójniku zamontować zasuwę DN25 z końcówkami do zgrzewania, z przedłużonym trzpieniem i obudową. Stosować hydranty p-poż nadziemne Ø80. Hydrant musi posiadać możliwość obrotu części nadziemnej lub głowicy hydrantu. Wszystkie połączenia kołnierzowe skręcać śrubami ze stali nierdzewnej (nie mylić ze śrubami stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozją). Jeżeli wystąpi kolizja wodociągu DN200 żeliwno w ul. Piłsudskiego z projektowanym przepustem na odcinku „A-B” wg planu sytuacyjnego, należy wykonać obejście przepustu dołem, wodociąg poprowadzić pod przepustem.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Inż. Zbigniew Onoszko