



- ① Wyrównawcza podsypka piaskowa o grubości minimum 10 cm piaskiem drobno lub średnioziarnistym.
- ② Strefa ochronna rurociągu. Obsypka gruntem mineralnym – piaskiem drobno lub średnioziarnistym na wysokość 30 cm nad rurociągiem
- ③ Zасыпка gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypów niebudowlanych bądź wymiana na grunt mineralny – piaski drobno lub średnioziarniste (np. pospółka)
- ④ Rurociąg sieci wodociągowej PE PN10 SDR17
- ⑤ Taśma sygnalizacyjno – ostrzegawcza metalizowana

UWAGA:

Szczegółowe wymagania w zakresie podsypki, obsypki i zasypki według części opisowej projektu.

NAZWA RYSUNKU:			
PRZEKRÓJ PRZESZCZEP POD RUCIĄG SIECI WODOCIĄGOWEJ			
OBIEKT:			
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na os. Tartacznym w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury			
	DATA	NR RYS.	SKALA:
	27.09.2022	S10	1:20
PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE			
PROJEKTANT:	BRUK:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
BEATA ŁUKASZUK	SANITARNA	PDL/0055/PWBS/16	