

Uwagi

1. W przypadku innego posadowienia kolizji bądź odkrycia niezainwentaryzowanych zmian skonsultować z projektantem

2. Dia nieznaney rzędnej istn. kabla en przyjęto zagłębienie 0,8m

3. Zaglédienie proj. kab. en osw. I en. U, 8m

