

SYSTEM PRZYZYWOWY

DANE TECHNICZNE – POBÓR PRĄDU

ELEMENT	mA ac	mA dc
FEH 2001	110	60
FIM 1200	60	30
FAP 3002	20	10
FAP 2001	20	10

PRZEWODY NIEOZNACZONE – 0,5mm



nr rysunku	data	nazwa rysunku	nazwa i adres obiektu	branża	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
E9	30.07.2010	SCHEMAT ZASILANIA SYSTEM PRZYZYWOWY	Świetlica w Wólce Ratowieckiej Wólka Ratowiecka	elektryczna	mgr inż. Wojciech Grudziński	BŁ-138/92	
	skala: ---			elektryczna	mgr inż. Monika Lebiedzińska		