



Czarna Białostocka dn. 27 czerwca 2024 r

Znak pisma: Or.271.7.15.2024

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **Modernizacja sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I.**

Wyjaśnienia do treści SWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) jako Zamawiający wyjaśnia treść SWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

PYTANIE 1

1. Czy zamiast muf termokurczliwych usieczowanych PEX, opasek, korków do zabezpieczenia otworów i łatek, opisanych w pkt. 4.3. Izolacja połączeń elementów preizolowanych, w projektach technicznych – które stanowią załączniki nr 11 nr 1.1 – nr 19 nr 1.19 SWZ, można zastosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie PEX z korkami wgrzewanymi (wtapianymi) do zabezpieczenia otworów zgodnie z normą PN-EN-489-1.2020 ppkt 4.3.7.3?. Proponowane mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie PEX , z korkami wgrzewanymi (wtapianymi) do zabezpieczenia otworów, posiadają świadectwo badania obciążenia od gruntu w „skrzyni z piaskiem” wykonane w akredytowanym laboratorium badawczym na 1000 pełnych cykli pracy.

ODPOWIEDŹ 1

Do budowy należy stosować materiały zgodne ze specyfikacją zawartą w opracowaniu projektowym.

Zamawiający informuje, iż nie wprowadza zmian do treści SWZ oraz ogłoszenia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski