



Znak pisma: Or.271.6.2017

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Or.271.6.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa przepustu na ul. Marszałkowskiej w Czarnej Białostockiej**

W dniu 10.03.2017 r. Zamawiający otrzymał poniższe zapytanie:

„W SIWZ, § 3.2a, podaje że szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa, w dokumentacji przetargowej jest projekt ulicy Marszałkowskiej;
czy i jaki zakres ulicy należy uwzględnić w cenie ofertowej?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ projekt wykonawczy branży drogowej (zał. nr 1.2 – PW DR) ma służyć Wykonawcy jako element pomocniczy (zwłaszcza rys. 4 – „przekroje poprzeczne”) do oszacowania kosztów związanych z budową przepustu (opisane w STWiOR a także w przedmiarze robót) w zakresie prac ziemnych koniecznych do wykonania tj. usunięcia humusu, skarpowania oraz montaż barier ochronnych na wskazanym w SIWZ odcinku na projektowanych rzędnych.

Nawierzchnia jezdni objętej zakresem wykonania w rejonie przepustu jak w opisie przedmiotu zamówienia – podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm po zagęszczeniu natomiast nawierzchnia chodników i ciągów pieszo rowerowych – podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Wskazane nawierzchnie bez wypraw końcowych tj. w zakresie jezdni - bez warstwy wiążącej i ścieralnej, w zakresie chodników i ciągów pieszo rowerowych bez warstwy z kostki betonowej

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski