

GMINA



CZARNA BIAŁOSTOCKA

## ZAPYTANIE OFERTOWE

# Konserwacja oświetlenia ulicznego

BUKMISTRZ

  
mgr Jacek Chrulski

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustaw).

Czarna Białostocka, dn. 29 grudnia 2017 r.

## Zapytanie ofertowe – konserwacja oświetlenia ulicznego

1. **Zamawiający:** Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka tel. 85 713 13 40.

2. **Przedmiot Zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie:

1. Świadczenia usługi polegającej na wykonywaniu konserwacji i utrzymaniu w stałej sprawności sieci oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka w 2018 roku z wyłączeniem zmodernizowanego oświetlenia ulicznego i parkowego w liczbie 1374 szt. opraw LED wraz z wysięgnikami (1195 szt.) oraz 48 szt. szaf pomiarowo - sterowniczych. Użyte podczas modernizacji materiały, urządzenia, układy sterująco-zasilające, oprawy i wysięgniki wraz z przewodami w wysięgnikach zasilających oprawy od bezpiecznika na słupie energetycznym, objęte są gwarancją Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wady któregośkolwiek z ww. elementów, należy powiadomić o tym fakcie niezwłocznie Zamawiającego, z podaniem miejsca wystąpienia awarii wraz z jej ogólnym opisem, celem przekazania informacji gwarantowi. Linie zasilające nie są objęte gwarancją i podlegają usłudze serwisowej.

Z wyłączeniem ww. zmodernizowanych elementów, usługa obejmuje konserwację i utrzymanie 169 szt. opraw wraz z wysięgnikami (309 szt.) oraz 2 szt. szaf pomiarowo-sterowniczych.

Szczegółowy zakres konserwacji oświetlenia obejmuje:

- 1) wymianę niesprawnych źródeł światła ,
- 2) wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,
- 3) mycie opraw w niezbędnym zakresie (na zlecenie Zamawiającego),
- 4) wymiana uszczeltek,
- 5) prostowanie przekrzywionych opraw oraz ustawianie wysięgników do prawidłowej pozycji,
- 6) wymianę dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych,
- 7) wymianę przewodów w latarniach,
- 8) wymianę tabliczek słupowych,
- 9) wymianę uszkodzonych wkładek topikowych,
- 10) wymianę uszkodzonych główek bezpiecznikowych,
- 11) wymianę podstaw bezpiecznikowych,
- 12) wymianę i dokręcanie zacisków prądowych,

- 13) lokalizację uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej i naprawa sieci ,
- 14) wymianę uszkodzonych odcinków przewodów napowietrznej linii oświetleniowej,
- 15) czyszczenie wnętrza słupów oświetleniowych,
- 16) wymiana i uzupełnienie zamknięć słupowych (drzwiczek),
- 17) wymianę opasek zabezpieczających zamknięcia słupowe,
- 18) wymianę wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych, w stacjach i w obwodach oświetlenia drogowego,
- 19) wymianę przewodów w tablicach oświetleniowych,
- 20) wymianę listew zaciskowych,
- 21) wymianę przekaźników zmiernych,
- 22) wymianę styczników w tablicach oświetleniowych,
- 23) wymianę zegarów sterujących oświetleniem,
- 24) regulację zegarów i przekaźników zmiernych, wymianę fotokomórek,
- 25) prowadzenie oględzin i miesięcznych przeglądów oświetlenia ulicznego,
- 26) prowadzenie pomiarów i prób oświetlenia drogowego,
- 27) usuwanie zwarć na liniach napowietrznych i kablowych,
- 28) naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszanej w tym uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych,
- 29) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego (ze zwrotną informacją o terminie usunięcia awarii),
- 30) Zdjęcie i podwieszenie na istniejących słupach energetycznych ozdób świątecznych (ok. 40 sztuk, zdjęcie ozdób do dnia 2 lutego 2018 r, podwieszenie do dnia 5 grudnia 2018 r),

2. Konserwację oświetlenia drogowego prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , zasadami wiedzy technicznej oraz warunkach ustalonych umową.

3. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do podpisania i przestrzegania Instrukcji Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego”

4. Konserwujący zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego, zapisów prac konserwacyjnych i zgłoszeń awarii.

5. Przez konserwację oświetlenia ulicznego należy też rozumieć prace polegające na usuwaniu awarii związanych z:

- 1) brakiem zasilania układu pomiarowego zasilającego obwody pomiarowe,
- 2) brakiem zasilania poszczególnych obwodów,
- 3) uszkodzeniem i zniszczeniem urządzeń sterujących,
- 4) uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń zasilających,

4

- 5) zniszczeniem słupów oświetleniowych,
- 6) zniszczeniem linii oświetleniowych,
- 7) wymianą niesprawnych lub uzupełnieniem brakujących opraw sodowych (oprawy sodowe polegają wymianie na oprawy LED – Wykonawca zapewnia ich wymianę w ilości do 3 szt.),
- 8) Podcięcie gałęzi nad linią oświetleniową lub oprawami (w miarę potrzeb).

6. Prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego Wykonawca wykonuje z materiałów własnych.

7. Wykonawca przystąpi do:

- 1) usuwania awarii obwodu zasilającego w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego w ciągu **24 godzin** od zgłoszenia przez Zamawiającego,
- 2) naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego ( w szczególności źródeł światła wymiany uszkodzonych układów zapłonowych) w ciągu **72 godzin** od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

8. W przypadku powstania zagrożeń dla zdrowia i życia w wyniku zaniedbań i uchybień w konserwacji sieci oświetleniowej, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Ilość punktów oświetlenia drogowego objętych konserwacją – 1543.

9. Zamawiający w ramach konserwacji może zlecić inne prace na sieci oświetleniowej nie wyszczególnione w zapytaniu ofertowym (po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą).

10. **Termin realizacji zamówienia:** od dnia zawarcia umowy do dnia **31.12.2018 r.**

11. **Kryterium wyboru oferty:** najniższa cena. Wymaga się podania **miesięcznej ceny ryczałtowej brutto.**

12. **Wykonawca winien spełniać następujące warunki.**

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności:
- dysponować podnośnikiem koszowym, przystosowanym do pracy pod napięciem (PPN),
- dysponować minimum 2 osobami z uprawnieniami PPN do 1kV na stanowisku dozoru z uprawnieniami SEP „E” i „D”,
- dysponować minimum 2 osobami z uprawnieniami do pracy pod napięciem PPN do 1kV na stanowisku eksploatacji wraz z uprawnieniami SEP „E”.

13. **Warunki płatności:** przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.

14. **Termin i miejsce złożenia oferty:** Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, pok. Nr 101 (Kancelaria), do godz. 11<sup>00</sup> w dniu **08.01.2018 r.**

W załączeniu :

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy.
3. Lokalizacja opraw sodowych oraz LED wraz z szafami pomiarowo-sterowniczymi (teren gminy Czarna Białostocka).
4. Lokalizacja opraw sodowych oraz LED wraz z szafami pomiarowo-sterowniczymi (teren miasta Czarna Białostocka).

BURMISTRZ  
  
mgr Jacek Chrulski