

Białystok, dnia 05.09.2016 r.

RS.6341.121.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 i 19, ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 127, art. 128, art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t.), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800) oraz art. 104, 105 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23) po rozpatrzeniu wniosku Firmy Protras Piotr Jakubecki, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 8, 15-333 Białystok działającej z upoważnienia Gminy Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie przepustów w km 0+649,50 ul. Marszałkowskiej i w km 0+549,70 ul. Młynowej, likwidację rowu na działkach o nr geod. 347, 351, 352, 1717, wykonanie rowu od wylotu w ul. Młynowej do cieku Czapielówka na działkach o nr geod. 352 i 1717 wraz z umocnieniem brukowcem, odprowadzanie ścieków opadowych do istniejącego cieku Czapielówka oraz budowę wylotów W1 i W2 kanalizacji deszczowej na działce o nr geod. 212/8, obręb Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka

orzeka się

- I. Umorzyć postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w części dotyczącej podczyszczenie dna cieku i rowu jako bezprzedmiotowe.
- II. Udzielić Gminie Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie przepustów w km 0+649,50 ul. Marszałkowskiej i w km 0+549,70 ul. Młynowej, likwidację rowu na działce o nr geod. 352, wykonanie rowu od wylotu w ul. Młynowej do cieku Czapielówka na działce o nr geod. 352 wraz z umocnieniem brukowcem, odprowadzanie ścieków opadowych do istniejącego cieku Czapielówka oraz budowę wylotów W1 i W2 kanalizacji deszczowej na działce o nr geod. 212/8, obręb Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, pod następującymi warunkami:
 1. Zlikwidować istniejący w km 0+649,50 ul. Marszałkowskiej przepust z rurowy z kręgów betonowych o średnicy 2 x 1,5 m i długości 11,44 m i w jego miejscu wykonać nowy przepust z rury stalowej, o przekroju łukowo-kołowym, zlokalizowany na działkach o nr geod. 212/3; 212/4, 212/5; 212/7; 212/8, obręb Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka o parametrach:
 - średnica przepustu: 1,71 m /2,196 m;
 - długość przepustu: 22,7 m;
 - rzędna dna przepustu na wlocie: 144,97 m n.p.m.;
 - rzędna dna przepustu na wylocie: 144,86 m n.p.m.;
 - spadek podłużny: 0,5 %;
 - położenie przepustu za pomocą współrzędnych geograficznych: N53°18'38.75", E23°16'22.36".
 2. Zlikwidować istniejący w km 0+549,70 ul. Młynowej przepust z rurowy z kręgów betonowych o średnicy 1,0 m i długości 13,70 m i w jego miejscu wykonać nowy przepust z rury stalowej, o przekroju kołowym, zlokalizowany na działkach o nr geod. 347 i 352, obręb Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, o parametrach:
 - średnica przepustu: 1,0 m;
 - długość przepustu: 12,9 m;
 - rzędna dna przepustu na wlocie: 146,55 m n.p.m.;
 - rzędna dna przepustu na wylocie: 146,48 m n.p.m.;
 - spadek podłużny: 0,5 %;
 - położenie przepustu za pomocą współrzędnych geograficznych: N53°18'37.26", E23°17'7.86".
 3. Zlikwidować istniejący na działkach o nr geod. 347, 351, 352, 1717, obręb Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka rów o długości 70 m; położony za pomocą współrzędnych geograficznych: początek: N53°18'37.16", E23°17'7.815"; koniec: N53°18'37.5", E23°17'3.95" i wykonać na działce o nr geod. 352 i 1717 nowy rów z ujściem do cieku Czapielówka o parametrach:
 - długość rowu: 74,5 m;
 - szerokość dna rowu: 1,0 m;
 - nachylenie skarp rowu: 1:1,5 do 1:1;
 - położenie rowu za pomocą współrzędnych geograficznych: początek: N53°18'38.56", E23°17'7.56" i

koniec : N53°18'38.84", E23°17'5.02".

4. Ścieki opadowe odprowadzane będą projektowanymi do wykonania na działce o nr geod. 212/8 wylotami W1 i W2 w ścianie czołowej projektowanego przepustu ul. Marszałkowskiej, o parametrach:

L.p.	Średnica wylotu (mm)	Rzędna dna wylotu (m n.p.m.)	Położenie wylotu za pomocą współrzędnych geograficznych:
W1	315	146,32	N53°18'38.56", E23°16'22.07"
W2	400	146,32	N53°18'38.51", E23°16'22.5"

5. Powierzchnia zlewni zredukowanej z której odprowadzane będą ścieki opadowe wylotem W1 wynosi 0,281 ha., a wylotem W2 wynosi: 0,887 ha .
6. Ilość ścieków opadowych odprowadzanych wylotem W1 do wody będzie wynosiła nie więcej niż:
- maksymalnie godzinowo- 32,88 [m³/h],
 - średniodobowo- 3,74 [m³/dobę],
 - maksymalnie rocznie- 1340,09 [m³/rok]
- natomiast wylotem W2:
- maksymalnie godzinowo- 103,78 [m³/h],
 - średniodobowo- 11,80 [m³/dobę],
 - maksymalnie rocznie- 4230,10 [m³/rok].
7. Urządzeniem oczyszczającym w/w ścieki opadowe dla wylotu W1 będzie separator typu ESL-H o przepływie nominalnym 6 l/s i maksymalnym 60 l/s częścią osadową o objętości 1200 dm³, a dla wylotu W2 separator typu ESL-H o przepływie nominalnym 15 l/s i maksymalnym 150 l/s częścią osadową o objętości 1500 dm³.
8. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych do wody ściekach opadowych nie będą przekraczać:
- zawiesiny ogólne: 100 mg/l;
 - węglowodory ropopochodne: 15 mg/l.

III. Zobowiązuje się wnioskodawcę do:

- dokonywania, co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających;
- utrzymywania wylotów ścieków opadowych oraz rowu we właściwym stanie technicznym;
- umocnienia dna cieku przed wlotem i za wylotem przepustu w ul. Marszałkowskiej na długości ok 3 m i na długości ok 3 m za wylotem przepustu w ul. Młynowej zabezpieczając go przed rozmyciem brukowcem kamiennym o gr. 16-20 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 20 cm z wypełnieniem spin zaprawą cementową marki 15 Mpa;
- partycypacji w kosztach utrzymania rzeki Czaplinańki od wylotu w dół rzeki na odcinku 200 m, stosownie do wzrostu tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia wodnoprawnego i stosownie do odnoszonych korzyści.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- V. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód udziela się do dnia: 04.09.2026 r.

UZASADNIENIE

Dnia 05.08.2016 r. Firma Protras Piotr Jakubecki, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 8, 15-333 Białystok działająca z upoważnienia Gminy Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka wystąpiła do tutejszego Starostwa z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie przepustów w km 0+649,50 ul. Marszałkowskiej i w km 0+549,70 ul. Młynowej, likwidację rowu na działce o nr geod. 352, wykonanie rowu od wylotu w ul. Młynowej do cieku Czapielówka na działce o nr geod. 352 wraz z umocnieniem brukowcem, odprowadzanie ścieków opadowych do istniejącego cieku Czapielówka oraz budowę wylotów W1 i W2 kanalizacji deszczowej na działce o nr geod. 212/8, obręb Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, decyzję o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wydaną przez Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 21.05.2016 r., znak: RI.6220.4.20126 oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Starostwo podało do publicznej wiadomości w dniu 17.08.2016 r.. Uwag ze strony zainteresowanych nie zanotowano.

Firma Protras Piotr Jakubecki, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 8, 15-333 Białystok wnioskiem z dnia 05.08.2016 r. wystąpiła o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na podczyszczenie dna cieku i rowu. Inwestor zamierza wykonać roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji, tj: podczyścić istniejący rów na odcinku 40 m przed wlotem przepustu w ul. Młynowej oraz istniejący ciek Czapielówka 20 m przed wlotem i za wylotem przepustu w ul. Marszałkowskiej, zachowując parametry: szerokość dna cieku: min. 2 m; rowu: min. 1 m; nachylenie skarp: 1:1,5 do 1:1; dno umocnić kieszką faszynową o Ø 20 cm. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. Roboty, które zamierza wykonać inwestor są związane z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji, więc na podstawie art. 105 k.p.a. umorzono część postępowania administracyjnego dotyczącą podczyszczenia dna cieku i rowu jako bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Oplaty skarbowej nie pobrano, zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783) jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej.

**DECYZJA NINIEJSZA
STAŁA SIĘ OSTATECZNA**
dn. 21.09.2016

Białystok dn. 21.09.2016

Starosta
Kornel Józef Rosiak
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rolnictwa, Środowiska,
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji

Z up. Starosty

Kornel Józef Rosiak
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rolnictwa, Środowiska,
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji

Otrzymują:

1. Protas Piotr Jakubecki, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 8, 15-333 Białystok
2. wg rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa