

Czarna Białostocka dn. 20 lutego 2019 r



Znak pisma : Or.271.4.7.2019

### **Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przetargu na wykonanie zadania pn. **„Budowa ul. Akacjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej”**

**Nr ref. Or.271.4.2019**

#### Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, poz. 2018, z 2018 r. poz. 1560) jako Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytanie Wykonawcy:

#### **PYTANIE**

Według ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ należy pogłębić oraz umocnić rów melioracyjny faszyną na długości około 25mb. Według przedmiaru robót czynności te należy wykonać na całej długości rowu tj. około 280 mb. . Która wartość jest wiążąca?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że rów melioracyjny na długości około 25 mb od wylotu nr W1 należy pogłębić do rzędnych projektowanych, o ile zajdzie taka konieczność, a skarpy rowu na ww. odcinku umocnić za pomocą faszyny. Powyższa informacja została zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 4 „Opis przedmiotu zamówienia”. Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ należy traktować wyłącznie jako element pomocniczy.

**Informuję, że pytania, odpowiedzi na pytania do treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**BURMISTRZ**  
  
mgr Jacek Chrulski