

Czarna Białostocka dn. 14 sierpnia 2019 r



Znak pisma : Or.271.15.14.2019

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. **Przebudowa ul. Młynowej oraz ul. Różanej w Czarnej Białostockiej wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową przepustu na cieku wodnym w ul. Młynowej**

Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 , 1603, 2215 z 2019 r. poz. 730) jako Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy:

1. Prosimy o zamieszczenie badań podłoża opracowanych na potrzeby dokumentacji projektowej.

Odp. Zamawiający zamieszcza dokumentację dotyczącą badań w podłoża w pliku pod nazwą Geologia.pdf


2. Prosimy o potwierdzenie braku potrzeby wykonywania wymiany gruntów nienośnych w obrębie projektowanego przepustu w ciągu ul. Młynowej.

Odp. Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu analizy warunków gruntowych należy przyjąć w wycenie wymianę gruntów nienośnych w ilości 350,0 m³

Wszelkie zmiany w treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie .

Zmiana SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia .

Z up. BURMISTRZA

mgr Wiesław Ryszard Majewski
Z-CA BURMISTRZA