

Czarna Białostocka dn. 24 listopada 2019 r



Znak pisma : Or.271.18.8.2019

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. **”Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej.**

Zadanie 1 – „Budowa pomostu spacerowego i pomostów wędkarskich”

Zadanie 2 - „Realizacja robót budowlanych inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: "Ochrona obszarów: Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB 200003, Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej”

Zmiana SIWZ - wyjaśnienia do treści SIWZ

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 38 i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj.) jako Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ oraz wyjaśnia treść SIWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu (SIWZ pkt 6.1.3 a) za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał należycie zadanie „Remont długiego mostu na rzece Lega (kładka dla pieszych) w Olecku” o długości 69,87 m, szerokości całkowitej 3,05 m, przy czym Wykonawca wykaże też inne zadania wykonane należycie, które polegały na rozbiórce i budowie nowego pomostu o łącznej powierzchni wszystkich wykonanych pomostów min. 300 m² ?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany w treści punktu 6.3.1 lit a SIWZ w sposób następujący :

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże:

a) że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- dla zadania 1 – należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub remoncie pomostów (mostów, kładek itp.) , w ramach którego realizowane były prace związane z posadowieniem i konstrukcją o minimalnej powierzchni 300 m² łącznie,

- dla zadania 2 - należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni (żwirowej, betonowej, kamiennej lub innej) o minimalnej powierzchni 2.000,00 m² każde.

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie na stronie przedmiaru robót dotyczącego budowy pomostów wędkarskich.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiaru robót dotyczącego budowy pomostów wędkarskich. Wskazane do wykonania pomosty wędkarskie należy wycenić na zasadzie kalkulacji indywidualnej w oparciu o załączoną dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 1.3 do SIWZ.

Pytanie 3

Zaprojektowano do wbicia w pomoście stałym pale stalowe o średnicy 323 mm/9,8 mm na głębokość minimalną od 450 cm do 550 cm w formie zamkniętej(zaspawanej) taka forma pala stalowego stawia bardzo duży opór przy wbijaniu w dno zbiornika, do wbicia pali zamkniętych potrzebne będzie użycie dużego kalibru młota(kafara) do tego niezbędne będzie zastosowanie nośnika w postaci dużej barki pływającej, ogólnie rzecz biorąc będzie niezbędne użycie dużego kalibru sprzętu co znacznie podniesie koszty wykonania konstrukcji pomostu, czy zamawiający dopuści wbicie pali z rur otwartych, zbrojonych wypełnionych po wbiciu betonem? takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie dużych oszczędności w koszcie wykonania pomostu a technicznie spełni swoje zadanie, pale z rur otwartych wbijanych w dno są powszechnie stosowane przy tego typu konstrukcjach a betonowy zbrojony rdzeń wykonany po wbiciu rury spełnia rolę zamkniętego pala.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza do zastosowania pali tj. rur stalowych otwartych przed ich pograżeniem. Pale stalowe przed ich wbiciem w dno zbiornika mają być zamknięte „butem” w formie stożka (np. poprzez zaspawanie), który ma minimalizować opór gruntu podczas pograżania i wypełnione betonem do określonej wysokości zgodnie z rysunkiem nr K-01 Projektu Budowlanego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

W związku ze zmianą treści punktu 6.3.1 lit a SIWZ przedłuża się termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia się SIWZ w poniższym zakresie :

a) **Punkt 13.16** otrzymuje brzmienie „ Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka;

OFERTA: Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej.

Zadanie 1 *- „Budowa pomostu spacerowego i pomostów wędkarskich”

Zadanie 2*- „Realizacja robót budowlanych inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: "Ochrona obszarów: Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB 200003, Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej”

*(*wpisać zadanie/a będące przedmiotem oferty)*

Znak sprawy: Or.271.18.2019

Nie otwierać przed dniem 19 listopada 2019 r. do godz. 10:15

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej winna być opisana nazwą i adresem wykonawcy,

b) **Punkt 14.1.** otrzymuje brzmienie: „ Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie **do dnia 19 listopada 2019 r. do godz. 10:00** w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, pok. nr 101 – Kancelaria Urzędu.

c) **Punkt 14.4** otrzymuje brzmienie: „ Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19 listopada 2019 r. o godz. 10:15** w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, pokój nr 102 – sala Rady Miejskiej.

Wszelkie zmiany w treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie .

Powyższa zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

BURMISTRZ


mgr Jacek Chrułski