Rys. L



Lp.	RODZAJ ARMATURY	Szt.
1	Hydrant nadziemny DN 80mm,np.: AVK seria 87 niełamliwy L=2280mm lub równoważny	1
2	Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80mm PN1,0MPa (żel. sferoid.)	1
3	Tuleja kołnierzowa DN80/Ø90PE + kołnierz luźny stalowy DN80mm	1
3a	Rura Ø90 x 5,4 PE100 -RC (dł.wg rys. profilu)	-
4	Zasuwa z kołnierzem i króćcem PE DN80mm PN1,0MPa - wg. cz. opisowej	1
4a	Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żeliwa sfer. DN150/80/150 PN1,0MPa - wg. schematu węzłów	1
5	Obudowa do zasuw DN80mm	1
6	Skrzynka uliczna wodociągowa + podstawa pod skrzynkę	1
7	Króciec dwukołnierzowy typ FF DN80mm PN1,0 MPa żel. sferoid.w celu zapewnienia montazu zgodnie z kartą katalogową, L=0,3m	1

Jednostka projektowa:	**Drogowiec Sp. z o.o.** ul. Zwierzyniecka 10 lok.3; 15-333 Białystok e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
Inwestor:	**Burmistrz Czarnej Białostockiej** ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka
OBIEKT:	
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ UL. ZAGÓRNEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ	
Nazwa rysunku:	Hydrant nadziemny z armaturą
Stadium: PW / Skala: / Nr rysunku: L / Data: 15.09.2017	
Projektant: / Sprawdzający:	
BRANŻA SANITARNA	
PROJEKTANT: **mgr Inż. Izabela Kozłowska** uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej **PDL/0140/POOS/13**	
WSPÓŁPRACA: **mgr Inż. Beata Kallnowska** uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej **PDL/0058/POOS/13**	