

Czarna Białostocka dn. 09.09.2020 r.



Znak pisma : Se.271.8.6.2020

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przetargu na wykonanie zadania pn. **„Przebudowa ul. Cichej w Czarnej Białostockiej wraz z sięgaczami i niezbędną infrastrukturą techniczną”**
Nr ref. Se.271.8.2020

Wyjaśnienia do treści SIWZ- odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj. , z 2020 r poz. 288, poz. 1086) jako Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawcy.

Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę rur do budowy kanalizacji deszczowej z GRP na rury PVC lite SN 8?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej w miejsce rur z GRP rury PVC lite SN 8.

Informuję, że pytania, odpowiedzi na pytania do treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.


mgr Jacek Chrulski