
Czarna Białostocka
N

SZKIC ORIENTACYJNY

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		Nr Rob. Wyk.: 458/2019 ODGI.4320.5570.2019
M I E J S C O W O Ś Ć		Czarna Białostocka dz. 239/7, 126, 1594/1, 99
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	200202_4
	nazwa	miasto Czarna Białostocka
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	200202_4.0044
	nazwa	Czarna Białostocka
S K A L A M A P Y		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PUWG 2000 strefa 8
	wysokościowych	PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		🟩
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		BRAK
data opracowania mapy 21.09.2019		ark. mapy zas8.197.14.15.1; .15.3

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
"GEO-SERWIS"
Andrzej Ignatowicz, Andrzej Kamiński s.c.
15-077 Białystok, ul. Warszawska 36
tel. 74 32 479, 0602 357 163
NIP 966-08-37-097

....
pieczątka
NAZWA / imię i nazwisko Wykonawcy
data i podpis osoby reprezentującej
W Y K O N A W C Ę

GEODETA UPRAWNIONY

inż. Andrzej Ignatowicz
zaśw. kwalif. 8193

....
pieczątka
Imię i nazwisko nr uprawnień
oraz data i podpis geodety uprawnionego,
który opracował mapę

INFORMACJA O PUNKATACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA

Nr punktu	Stan znaku i rodzaj stabilizacji
819714-10840	Stan dobry, znak ziemny
819714-10850	Stan dobry, znak ziemny
819714-10860	Stan dobry, znak ziemny


istn. A
istn. 15
P/ŻN-10
istn. 1
E-10,5/10
istn. 2
E-10,5/10
istn. 3
P/ŻN-10
istn. 6
P/ŻN-10
istn. 7
P/ŻN-10
istn. 8
P/ŻN-10
istn. 9
E-10,5/15
istn. 5
E-10,5/4,3
istn. 10
E-10,5/4,3
istn. OŻ-10
istn. 13
istn. 12
istn. 18
Grabowa
Brzozowa
34(49)m
17
S-10
32(38)m
18
S-10
23(29)m
19
S-10
36(43)m
20
S-10
36(43)m
21
S-10
36(43)m
22
S-10
36(43)m
23
S-10
36(43)m
24
S-10
37(44)m
25
S-10
35(42)m
26
S-10
38(45)m
27
S-10
wodociąg
0+758,16 - 150,49
wodociąg
0+621,35 - 150,49
114/1
114/2
115
116/2
117
118/1
118/3
118/4
119
120
121
122
123

1. Istn. słup linii napowietrznej typu E-10,5/12 nr 16
2. Proj. kabel oświetleniowy wprowadzić na słup linii napowietrznej.
3. Proj. kabel oświetleniowy połaczyć z istn. przewodem oświetleniowym linii napowietrznej typu AsXSn 4x25 za pomocą odpowiednich zacisków przebijających izolację.
4. Proj. uziemienie R≤10Ω
5. Zamontować odgromniki nn – 3 szt.


istn. 19
P/ŻN-10
istn. 18
P/ŻN-10
istn.YAKXS 5x35
istn. 17
E-10,5/...
istn.
OŻ-10
istn. 4
E-10,5/...
istn. 3
P/ŻN-10
istn. 2
P/ŻN-10
istn. 1
E-10,5/...
istn.SQK-7-1215
Brzozowa
istn.
OŻ-10
istn. 10
E-10,5/...
istn. 7
E-10,5/...
istn. 6
E-10,5/...
Brzozowa
138/2
139
140
141/4
144
132/4
131
128
147
145
Przełożenie projektowanego kabla oświetleniowego typu YKY 5x16 ujętego w oddzielnej dokumentacji projektowej – do słupa nr 12 oraz nr 13 – 32m
21m
(met. przewiertu pod istn. jezdnią)
15(44)m
13
S-6
(z demontażu)
12
S-6
(z demontażu)
proj. 13
S-6
ujęty w oddzielnym opracowaniu
(demontaż)
proj. 12
S-6
ujęty w oddzielnym opracowaniu
(demontaż)
Teren zamknięty PKP
wodociąg
0+527,98 - 150,66

OZNACZENIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ (OŚWIETLENIE DROGOWE):

- - - - - - projektowana oświetleniowa linia kablowa typu YKY 5x16

1 S-6 - projektowana latarnia oświetleniowa
* słup stalowy oświetleniowy 10m z wysięgnikiem 1,5m;
* oprawa typu LED, kl. II, 40W, 5000lm, 4000K, IP66

- istniejąca oprawa oświetleniowa

- projektowany przepust kablowy
* rura osłonowa HDPE Ø110mm na projektowany kabel oświetleniowy

37(44)m - długość kopania rowu (długość kabla)

- projektowany uziom:R≤30Ω

- projektowany ogranicznik przepięć wraz z proj. uziemieniem R≤10Ω

- projektowany podział sieci oświetleniowej

× × × - projektowany demontaż

UWAGI:

1. Przepusty nieoznaczone zaprojektowano długości 1-3m (zgodnie z długością odczytaną z rysunku).
2. Pełne istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym w projekcie budowlanym, który stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.
3. Przy słupach oświetleniowych i szafce oświetleniowej pozostawić zapasy kabli długości po ~1,5m.
4. Kable w ciągach wielokrotnych układać po trasie wg projektu budowlanego.
5. Kable zaprojektowano typu YKY (typ, ilość i przekrój żył zgodnie ze schematem zasilania).

DROGOWIEC Sp. z o.o.

DROGOWIEC Sp. z
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Biał
tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogow
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 36288

INWESTOR:	BUSRMISTRZ GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka	
NAZWA OBIEKTU:	Budowa ulic na osiedlu "Pierekały" w Czarnej Białostockiej: Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Dębowej, Grabowej i Świerkowej	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY Budowa oświetlenia ulicznego	Numer rys.: 1
NAZWA RYS.:	Plan projektowanej linii oświetleniowej	Skala: 1:500
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża: ELEKTRYCZNA		Data: 04.2020
PROJEKTANT: mgr inż. Robert P. Arciszewski PDL/0039/POWE/05		Podpis:
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Rafał Michalczuk		Podpis: