Profil podłużny
1:500/100


Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.
studnia betonowa z wpustem ulicznym żeliwnym krawężnikowym
proj. studnia chłonna

Studnia	Długość trasy [m]	Średnice, materiał / Spadek	Odległości [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego
w1	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	153,4	154,76	154,6
S3	11,16	5 ‰	11,16	1,25	153,11	154,36	154,36
w26	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,29	152,27	153,57	153,60
S2	17,1	5 ‰	17,1	1,37	152,73	154,10	154,10
w2	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,40	154,11	155,61	155,51
S5	8,83	5 ‰	8,83	1,44	154,06	155,6	155,5
w3	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,40	153,84	155,4	155,24
S6	8,85	5 ‰	8,85	1,44	153,79	155,39	155,23
w4	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	153,8	155,17	155,00
S7	8,84	5 ‰	8,84	1,24	153,75	155,16	154,99
w5	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	153,67	154,92	154,87
S8	8,84	5 ‰	8,84	1,24	153,62	154,91	154,86
w6	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	153,56	154,74	154,76
S9	8,81	5 ‰	8,81	1,24	153,51	154,73	154,75
w7	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	153,4	154,78	154,6
S10	11,54	5 ‰	11,54	1,26	153,35	154,77	154,61
w8	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	152,69	153,92	153,89
S11	8,81	5 ‰	8,81	1,24	152,63	153,90	153,87
w9	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	151,67	152,85	152,87
S12	8,87	5 ‰	8,87	1,24	151,61	152,83	152,85
w10	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	151,24	152,37	152,44
S13	8,84	5 ‰	8,84	1,24	151,19	152,35	152,43
w11	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	150,86	152,12	152,06
S14	8,84	5 ‰	8,84	1,24	150,81	152,11	152,05
w12	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	150,3	151,58	151,50
S15	8,84	5 ‰	8,84	1,24	150,23	151,56	151,47
w13	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	148,05	149,27	149,25
S16	8,76	5 ‰	8,76	1,24	147,97	149,24	149,21
w14	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	146,9	148,18	148,10
S17	8,84	5 ‰	8,84	1,24	146,85	148,17	148,09
w15	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	146,12	147,25	147,32
S18	8,86	5 ‰	8,86	1,24	146,07	147,23	147,31
w16	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	145,48	146,65	146,68
S19	8,85	5 ‰	8,85	1,24	145,45	146,66	146,69
w17	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	145,46	146,62	146,66
S20	11,6	5 ‰	11,6	1,26	144,68	145,94	145,94
w18	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	144,52	145,72	145,72
S21	9,79	5 ‰	9,79	1,25	144,49	145,74	145,74
w19	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	145,69	146,36	146,89
S22	2,94	5 ‰	2,94	1,22	145,65	146,35	146,87
w20	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	149,8	151,09	151,00
S23	3,09	5 ‰	3,09	1,22	149,6	150,85	150,82
w21	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	150,27	151,31	151,47
S24	3,54	5 ‰	3,54	1,22	149,6	151,29	151,45
w22	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	149,42	150,66	150,62
S25	8,85	5 ‰	8,85	1,24	149,37	150,65	150,61
w23	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	148,40	149,40	149,60
S26	12,27	5 ‰	12,27	1,26	148,24	149,26	149,50
w24	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	153,4	154,76	154,6
S27	11,25	5 ‰	11,25	1,25	153,11	154,36	154,36
w25	0,0	PVC 200×5,9	0,00	1,20	148,29	149,34	149,49
S28	4,79	5 ‰	4,79	1,22	147,81	149,03	149,03

Jednostka projektowa: "ELIS" Białystok, ul. Handlowa 7 lok. 319, tel. 85 878 23 25
Inwestor:
Nazwa rysunku: Schemat studni chłonnej S2-S3,S5-S28
Projekt: **Budowa kanalizacji deszczowej**
Skala 1:50
Data: III.2016 r.
Rys. nr 5
Zespół autorski:
Podpis
Projektant:
mgr inż. Zbigniew Świaniewicz
BI/83/02