

Czarna Białostocka dn. 13 sierpnia 2019 r



Znak pisma : Or.271.15.10.2019

### Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn. **Przebudowa ul. Młynowej oraz ul. Różanej w Czarnej Białostockiej wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową przepustu na cieku wodnym w ul. Młynowej**

### Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 , 1603, 2215 z 2019 r. poz. 730) jako Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ udzielając odpowiedzi na poniższe pytania  
Wykonawcy:

1. Zamawiający zgodnie z odpowiedzią nr 16 udzieloną w dniu 09.08.2019r potwierdza, że warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z WT-2 2010 jednocześnie zamieszczając w odpowiedzi nr 15 Tablicę 10 gdzie zawartość asfaltu Bmin ma być zgodna z WT-2 2014. Prosimy o ujednoczenie zapisów i usunięcie rozbieżności.

Odp.

Zamawiający informuje, że w tablicy 10 została omyłkowo podana zawartość asfaltu Bmin 4,6 . Prawidłowa wartość to Bmin 4,4 .

Wszelkie zmiany w treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie .

Zmiana SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia .

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Wiesław Ryszard Majewski  
Z-CA BURMISTRZA